

## FICHE DESCRIPTIVE

### REJET D'EAUX PLUVIALES du lotissement "Rue de Metz" sur la commune de VERNY

Récépissé n° 57-2012-00123

## GENERALITES

Maître d'ouvrage (coordonnées complètes) :

Monsieur le Directeur de la  
SAS LOGANE  
Rue Wangari Maathai


54140 NORROY LE VENEUR

Tél : 03 87 51 90 59

Fax :

Mail :

Plan de situation du IOTA



## DONNEES TECHNIQUES

| Surface totale desservie (ha) | Coefficient d'imperméabilisation (%) | Débit de fuite maximal (l/s) | Période de retour (an) | Volume utile de rétention (m <sup>3</sup> ) | Type de rétention et traitement  |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|--|
| 1,091                         | 0,47                                 | 10                           | 10                     | 92  | Bassin de rétention enterré<br>Tuyau métallique DN 1200 de 81 mètres<br>Régulateur de débit à l'extrémité<br>Vanne |

Milieu récepteur du rejet des eaux pluviales : Ruisseau MAILLARD

Nom de la masse d'eau (et code de la masse d'eau) : Ruisseau de VERNY (code CR 421)

Une visite régulière de la canalisation TUBOSIDER (au moins 3 fois par an et après chaque gros orage) permet de juger de la nécessité de son nettoyage.

Une bande inconstructible de 6 mètres sera établie le long du cours d'eau.