

Metz, le 7 juillet 2025

Service Aménagement Biodiversité Eau / Police de l'eau
Délégation Territoriale de Sarreguemines

Affaire suivie par : Romain DECCO
Tél : 03 87 28 30 84
E-mail : romain.decco@moselle.gouv.fr

La responsable de l'unité police de l'eau
à

Mairie de Charleville-sous-Bois
3 Rue de l'Église
57220 Charleville-sous-Bois

OBJET : Porter à connaissance du système d'assainissement de Mussy-l'Évêque – Notification mairie
RÉF. : CASCADE n° : 57-2025-00360
P.J. : le courrier de recevabilité du dossier de porter à connaissance

Monsieur le Maire,

J'ai l'honneur de vous informer que le dossier de « porter à connaissance au Préfet » au titre de l'article 8 de l'arrêté du 21 juillet 2015 – dossier de conception des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une CBPO inférieure ou égale à 12 kg/j. de DBO5 – relatif au système d'assainissement de Mussy-l'Évêque, est recevable.


Ce dossier fait suite à la mise en conformité du système d'assainissement de Mussy-l'Évêque pour lequel un « porté à connaissance », enregistré sous 57-2021-00487, avait été déposé en 2021 et un courrier d'accusé réception avait été adressé le 07 octobre 2021.

Cependant, pour diverses raisons (nature des terrains rencontrés notamment et difficultés avec un agriculteur riverain qui ne veut plus accueillir les déblais excédentaires), une variante pour la construction de la station d'épuration est retenue par la collectivité. Il s'agit non plus de la construction d'une lagune naturelle 3 bassins (1300 + 800 + 800 m²) mais de la construction d'une lagune naturelle (1 300 m²) suivie par 1 filtre plantés de roseaux 3 casiers vertical (120 m²).

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, je vous serais reconnaissante de bien vouloir procéder à l'affichage en mairie pendant la durée d'un mois minimum, du courrier ci-joint adressé à la CCHCPP valant avis de recevabilité. A l'issue de cet affichage, vous voudrez bien dresser procès-verbal de cette formalité obligatoire que vous m'adresserez en précisant les périodes d'affichage.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour la responsable de l'unité police de l'eau,
L'adjointe,


Astride ERMAN