DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

COMMUNE DE

ELVANGE

- ; -

# Réseau AEP du SEBVF

- ; -

- ; -

## Légende

Réseau A.E.P. existant
Réseau A.E.P. projeté

| | | |
|---|---|---|
| Planche N° 1/2 | | Echelle : 1/1000 |

Réalisé le : 16/04/2009 par M. Laurent GANTHER


Syndicat Intercommunal des Eaux de Basse-Vigneulles et Faulquemont

13, Rue du Moulin
57380 FAULQUEMONT

Tél. : 03 87 29 30 31
Fax : 03 87 29 36 30
E-mail : sebvf@wanadoo.fr


P.I. n°2
3, Rue de Lorraine

Pression statique : 5 bars
Débit max : 120 m3/h
Débit à 1 bar : 84 m3/h
Observations :

P.I. n°3
10, Rue de Lorraine

Pression statique : 4,4 bars
Débit max : 82 m3/h
Débit à 1 bar : 63 m3/h
Observations :

P.I. n°4
37, Rue de Lorraine

Pression statique : 4,5 bars
Débit max : 62 m3/h
Débit à 1 bar : 64 m3/h
Observations : (modifié)

P.I. n°5
Rue de l'Eglise,
Face à la mairie
Pression statique : 5 bars
Débit max : 39 m3/h
Débit à 1 bar : 44 m3/h
Observations :

P.I. n°7
Rue de Alsace

Pression statique : 2,1 bars
Débit max : 98 m3/h
Débit à 1 bar : 64 m3/h
Observations :

P.I. n°8
Rue de la Forêt,
Angle Rue de la Libération
Pression statique : 3,9 bars
Débit max : 80 m3/h
Débit à 1 bar : 42 m3/h
Observations :

P.I. n°11
Rue de la Libération

Pression statique : 3,2 bars
Débit max : 49 m3/h
Débit à 1 bar : 61 m3/h
Observations :